



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Projekce dopravních staveb

Jiří Stránský
Masarykovo náměstí 1544
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
1.2.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Černá za Bory
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Projektant: Jiří Stránský, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 16/02/11/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Cyklostezka Černá za Bory - Žižín

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek.

- UPOZORNĚNÍ:**
- Na začátku cyklostezky u začínající OZ – nejsou ve stávající komunikaci vyznačeny hmatové prvky pro osoby se zrakovým postižením (varovný pás š. 400 mm).
 - Na konci stávajícího chodníku u AZ, který vyúsťuje do komunikace, není v místě snížené obruby proveden varovný pás š. 400 mm.
 - Úsek před Agrostavem (není řešen v PD) od stávajícího chodníku u AZ až po začátek nové cyklostezky (společný provoz cyklistů a chodců) není řešen pro bezpečný pohyb pěších – pohyb po komunikaci a po parkovišti.
 - Konec cyklostezky v obci Žižín je napojen na stávající chodník kde je přechod pro chodce, který nemá vyznačeny hmatové prvky pro osoby se zrakovým postižením (varovný pás š. 400 mm a signální pás š. 800 mm)
 - Pro provedení kontrastů varovných a signálních pásů – předáno doporučení z 19.10.2011

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (situace obrub a úprav dle vyhl. č. 398/09 Sb. čís. příl. 3a, 3b, 3c, stručný popis)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tél.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....

firma

STRAUSKY

.....
jméno

2.2.16

.....
datum

.....
podpis