



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

VK CAD s.r.o.

Vraclavská 285
Vysoké Mýto
566 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
24.11.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Černá u Bohdanče
Stavebník: Obec Černá u Bohdanče 156, 533 41 Lázně Bohdaneč
Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 16/11/114/UŘ Pec-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Černá u Bohdanče – odvodnění komunikace, chodníky

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Délka místa pro přecházení musí být 6500 mm – dle příl. č. 2 bod 2.0.1.
- 2) Signální pás musí mít délku nejméně 1500 mm – dle příl. č. 1 bod 1.2.2.
- 3) V dokumentaci pro stavební řízení zdůvodnit vypuštění signálních pásů místa pro přecházení – dle ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.1.14.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel.: 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



- 4) Přístup přes vozovku k nástupišti veřejné dopravy musí být po přechodu pro chodce – dle příl. č. 2 bod 3.0.
- 5) Na vyznačených parkovacích plochách musí být vyznačena stání pro OZP – dle § 4 odst. 2
- 6) Místo pro přecházení u čp. 43 - varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm – dle příl. č. 1 bod 1.2.4

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení příp. 1-6. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb. – příloha č. 8.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby, TZ, situace – 1. díl, situace – 2. díl, vzorové příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis