



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Transconsult s.r.o.

Nerudova 37
Hradec Králové
500 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
9.12.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Dražkovice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Projektant: Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Č. zakázky: 16/12/123/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Mikulovice,
II. etapa Průjezdni úsek Dražkovicemi**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Přechody pro chodce (2x) nesplňují svojí délkou požadavky vyhl. v příl. č. 2 bod 2.0.1.
- 2) Přechodová místa (2x) nesplňují svojí délkou požadavky vyhl. v příl. č. 2 bod 2.0.1.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

3) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek 1.-3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace přip. 1-2 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

UPOZORNĚNÍ:

Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. a 1.2.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Stávající úseky v chodníku se sníženými obrubami vedle realizovaných míst dle projektové dokumentace doporučujeme doplnit varovnými pásy ze slepecké dlažby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, Bezbariérové užívání, koordinační situace stavby 1. díl, koordinační situace stavby 2. díl, ochranné ostrůvky a úpravy přechodů, vzorové příčné řezy, detaily bezbariérových úprav)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

TRANSCOR HWLT HRADEC KR

.....
firma

SHEJBAL

.....
jméno

14. 12. 2016

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády