



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Projektová a inženýrská
kancelář**

p. Mergl
K Blahobytu 1525
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
4.2.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavebního záměru.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: FOXCON CZ s.r.o., U Zámečku 27, 530 03 Pardubice
Projektant: Projektová a inženýrská kancelář, K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 16/02/14/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání – Fitness centrum budova C7, přízemí

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), d), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden na recepci.
- 2) Část obslužného pultu, musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 4) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, půdorys přízemí – nový stav, přístupová plocha, detail imobilní sprchy, detail imobilního WC)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 pič: CZ67363156
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

Irena Caslavková
.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Pik - Pardubice
.....
firma

Mergl
.....
jméno

4.2.2016
.....
datum

Mergl
.....
podpis