



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ing. Ivana Horáková**

Doležalova 68  
Ostřešany  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
15.3.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Mikulovice  
Stavebník: Obec Mikulovice, Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice  
Projektant: Ing. Ivana Horáková, Doležalova 68, 530 02 Ostřešany

Č. zakázky: 16/03/24/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### Úprava OÚ a ZŠ v Mikulovicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do kanceláře č. 1.08 a 1.09.
- 2) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním ( síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542 )

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, půdorys nový stav, půdorys nový stav – detail – Bezbariérové řešení WC ).

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma                      Ing. Ivana Hovavková                      17. 3. 2016                      Ivan H  
.....  
jméno                      datum                      podpis