



Statutami města Pardubice Magistrát města 4	Číslo dopor. 4
Dodáno: 22 -06- 2016	Zpracovatel
Č.j.:.....	Ukl. znak
Pril.:.....	

Magistrát města Pardubice

Stavební úřad, p. Petrusová

Štrossova 44
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
21.6.2016

Číslo dokumentu: 16/06/48/KS Pce-ca

VĚC:

Kolaudační souhlas

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Traxial – delta s.r.o., Čerčanská 2055, 140 00 Praha 4 - Krč

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

**„ Komerční objekt 2 – II. etapa, dostavba stavby pro obchod čp. 2869
v ul. S.K. Neumanna na pozemcích parcelní čísla 2428/4 a 4982 v k.ú. Pardubice „**

Souhlasíme s užíváním předmětné stavby dle § 119 a s vydáním kolaudačního souhlasu dle § 122, zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon „) a jeho prováděcích vyhlášek za předpokladu, že budou odstraněny níže uvedené závady a nedodělky.



Závady a nedodělky shledané při závěrečné kontrolní prohlídce stavby dne 21.6.2016.

- 1) Prodejna textilu : a) doplnit kontrastní značení na prosklené stěny stejně jako je na prosklených dveřích.
b) část pokladny musí být snížena na výšku 800 mm od podlahy, v šíři 900 mm a s předsunutou plochou šíře min. 250 mm. U pokladny musí být zajištěna průchozí šířka nejméně 900 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozičkáře.
c) hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm, odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm.
d) jedna zkoušecí kabina musí mít rozměry 1500 x 1500 mm.
Vybavení dle ČSN 73 4108

- 2) Prodejna nábytku : a) doplnit kontrastní značení na prosklené stěny stejně jako je na prosklených dveřích.
b) u pokladny musí být zajištěna průchozí šířka nejméně 900 mm. Snížená pokladna musí být označena piktogramem vozičkáře.
c) hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Irena Čáslavková
odborný konzultant bezbariérovosti