



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a
stavební úřad – p. Sedláková
Holubova 1
Holicе
534 14

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
2.8.2016

Číslo dokumentu: 16/08/68/KS Pce-ca

VĚC:

Kolaudační souhlas

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Býšť
Stavebník: PKZM s.r.o., Býšť 48, 533 22 Býšť

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

„ Stavební úpravy – změna části I. NP č.p. 78 na ordinaci Býšť „

Souhlasíme s užíváním předmětné stavby dle § 119 a s vydáním kolaudačního souhlasu dle § 122, zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon „) a jeho prováděcích vyhlášek za předpokladu, že budou odstraněny níže uvedené závady a nedodělky.

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Závady a nedodělky shledané při závěrečné kontrolní prohlídce stavby dne 2.8.2016.

- 1) Přístupová rampa : levá strana – prodloužit madlo až na začátek rampy s přesahem 150 mm, prodloužit sokl v. 100 mm až na začátek rampy.
pravá strana – doplnit madlo ve v. 900 mm s přesahem na začátku a konci o 150 mm
- 2) WC imobilní : zprovoznit zámek odjistitelný zvenku
doplnit háček na oděv do výše 1200 mm od podlahy
doplnit koš bez víka
doplnit k tlačítkům signalizačního systému popisku nouzové volání
doplnit u umyvadla svislé madlo délky min. 500 mm


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz



Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti