



ČESKÁ
ASOCIACE

Dlouhý Jan
Nádražní 340
Hrochův Týnec
538 62

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
23.05.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Č. zakázky: 16/05/20/SŘ VM sh

Místo stavby: Hrochův Týnec

Stavebník: Dlouhý Jan, Nádražní 340, Hrochův Týnec 538 62

Projektant: Miroslav Černý, L.Matury 639, Pardubice

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Kadeřnický salon a bazén u rodinného domu čp.43 v Hrochově Týnci

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1. § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace,z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

1. Dveře opatřit z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800-900mm příl.3, bod 5.1.3.
2. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700mm, příl.3 bod 5.1.4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 a 2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, STZ, Půdorys)
PD konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363158 DIČ: CZ67363156 
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis