

103



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Kamil Hronovský

Brněnská 700/25
Hradec Králové
500 06

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	27.7.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Staré Čivice
Stavebník: Statutární město Pardubice, MO VI., Kostnická 865, Pardubice 6
Projektant : Kamil Hronovský, Brněnská 700/25, Hradec Králové 6

Č.zakázky: 17/07/103/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu Pardubice – Staré Čivice“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl.2, bod 4, vyhlášky
- 2) Sloupy VO musí být umístěny tak, aby byl zachován průchozí prostor kolem vodící linie min. 900mm – příl.2, odst. 1.2.2.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 2) bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

DOPORUČENÍ:

- 1) S ohledem na techniku bílé hole a vnímání nevidomého:
Zámkovou dlažbu použít bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle příl.1, bod 1.1.2..
- 2) Pro řešení kontrastu sloupů VO a jejich umístění v pochozí ploše kolem vodící linie předáno/převzato DOPORUČENÍ ze dne 19.11.2011.

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ- odst.15; situace; vzorové příčné řezy; detaily)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

HRONOVSKÝ
.....
jméno

28.7.2017
.....
datum

Alena
.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caa.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády