



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

11

**Michal Tereska**

Dr. J. Malíka 805  
Chrudim II  
538 25

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
20.1.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrast u Chrudimě

Stavebník: Město Chrast, Náměstí č.p. 1, Chrast u Chrudimě

Projektant: Michal Tereska, Dr. J. Malíka 805, Chrudim II

Č. zakázky: 17/01/11/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Přístavba objektu stávající Základní školy Chrast“**  
na pozemku st. p. 168, parc.č. 227 v katastrálním území a obci Chrast

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caac.cz](mailto:alena.belohlavkova@caac.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:  
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .

Předložená projektová dokumentace signována zpět: ( Dodatek TZ – posouzení stavby s ohledem na bezbariérové uspořádání; dispoziční uspořádání a umístění pomocných a zařizovacích prvků na WC pro osoby s omezenou schopností pohybu 1.NP; dispoziční uspořádání a umístění pomocných a zařizovacích prvků na WC pro osoby s omezenou schopností pohybu 2.NP; Boční přístup do objektu; Půdorys přízemí (dílny, jazyk); Půdorys patra (fyzika, chemie); příčný řez)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

23.1.2017  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády