

115



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Radovan Hlubuček

Jalovcová 237/6
Hradec Králové
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	7.8.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant: JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101, Hradec Králové 3
Č.zakázky: 17/08/115/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Revitalizace letního stadionu - Pardubice“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a d) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Historická východní tribuna – součástí toalet není WC pro OZP tj. v rozporu s požadavkem v §7, odst. (1) vyhlášky.
- 2) Západní tribuna – místa pro vozíky – zábradlí smí mít neprůhlednou část do výšky max. 600 mm – dle přílohy 3, bod 8.1.5. a počet vyhrazených míst musí být min. 17 – dle §8, odst. (1) vyhlášky.

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caaoc.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst.2.4 Bezbariérové užívání stavby a B.4 Bezbariérové řešení; Západní tribuna – půdorys 1.NP; západní tribuna – Půdorys 2.NP; historická východní tribuna; zázemí hřiště – půdorys 1.NP; celkový situační výkres))

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

8.8.2017
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády