



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Handwritten signature and initials: J. Dvořák RT

BBD s.r.o.

Rokycanova 30
Praha 3 - Žižkov
130 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	17.8.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: HF Veselka s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9
Projektant: Ing. Dvořák, BBD s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Č.zakázky: 17/08/125/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Víceúčelový objekt MAGNUM II – NOVÁ VESELKA „
na pozemcích parc. č. 252/39, 252/40, 252/41 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Rozhraní mezi příjezdovou komunikací a chodníky (oboustranně) musí být vymezeno varovným pásem š. 400 mm z hmatné dlažby v kontrastní barvě (vzhledem k okolním plochám bílé)

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že uvedená připomínka bude realizovaná při pokládce dlažby a prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

Vybavení:

Část pultu v recepci musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Komerční prostory:

Zkoušecí kabina – alespoň jedna zkoušecí kabina (u odpovídajícího prodeje) musí mít rozměr min. 1500 x 1500 mm.

Pokladna – u pokladny musí být zajištěn průchod min. š. 900 mm a její výška musí být max. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

V provozním řádu stanovit:

Povinnost pro zaměstnance recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.

DOPORUČENÍ:

Sladit materiálové řešení pochozích ploch v návaznosti na MAGNUM I a stavbu „Pardubice – Masarykovo náměstí, oprava dlažeb“.

Plynule provázat obě tavby tak, aby byl dodržen povinný příčný spád od čela budovy 2%.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst.B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; DETAIL WC PRO OZP; koordinační situace; PŮDORYS 1.PP, 2.PP, PŮDORYS 1.NP až 9.NP; POHLED ZÁPADNÍ; ŘEZ B-B; **SO 200 – KOMUNIKACE. SITUACE**)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

PŘEVZAL: DNE:

PODPIS: