



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

138  
✓

**CETTUS a.s.**

Jiráskova 2839  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	18.9.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: ZŠ Bratřanců Veverkových, Bratřanců Veverkových 866, Pardubice  
Projektant: Ing. Vostřák, Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 17/09/138/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ ZŠ Bratřanců Veverkových - vrátnice „**  
na pozemku parc. č. st. 1638 v katastrálním území Němčice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) Dveřní křídlo opatřit, na straně zavírání, madlem ve výšce 800 – 900 mm přes celou šíři křídla - dle příl. 3, bod 1.1.4.

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

**Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude podmínkou realizace stavby a jejího užívání**

**UPOZORNĚNÍ:**

Vzhledem k plánované realizaci bezbariérových úprav školy, doporučujeme zvážit možné napojení vratnice na automatické otvírání dvoukřídlých dveří bezbariérového vstupu.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (půdorys 1.N.P. – výřez)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

10.9.2014  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády