

139



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	19.9.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dašice
Stavebník: ZŠ Dašice, Sadová 416, Dašice
Projektant: Ing. Vostřák, Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 17/09/139/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Dašice,
stavební úpravy soc. zařízení a přístavba výtahu“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst.(1) a odst. (2) § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

DOPORUČENÍ:

Cedulku u hlavního vstupu vyznačující přístup k BB vstupu (výťahu) umístit ve výšce 1,5 m nad chodníkem. Rozměr min. 30 x 30 cm, s piktogramem vozíčkáře a schématem k bezbariérovému vstupu do objektu.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. 2.4.; situace koordinační; bezbariérový přístup na chodník; typový výkres WC invalidé; SO.04 – půdorysy-výtah, plošina; SO.03 – sociální zařízení 3.NP; SO.02 – sociální zařízení 2.NP; SO.01 – sociální zařízení 1.NP; půdorys 3.NP – návrh; půdorys 2.NP – návrh; půdorys 1.NP – návrh)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

10. 9. 2014
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády