



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

140

**Marek Rejmann**

Mikulovice 82  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
19.9.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Němčice nad Labem  
Stavebník: Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích, 17. listopadu 235, Pardubice  
Projektant: Ing. Novotný, Na Drážce 1553, Pardubice

Č. zakázky: 17/09/140/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Novostavba prodejna potravin „**

na pozemcích parc. č. 236/8, 236/24 236/405, 364/1 407 v katastrálním území Němčice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost:
  - a) pro zaměstnance prodejny dopomoc hendikepovaným (na jejich vyžádání) s nákupem zboží a případným odevzdáním lahví.
- 2) Bezbariérové užívání prodejny:
  - a) Na viditelném místě u vchodu umístit tabulku s piktogramem vozíčkáře a textem „, na požádání vás rádi obsloužíme,- velikost min. A4, piktogram 150x150 mm, písmo kontrastní, výšky min. 20mm.
  - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
  - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – dodatek - bezbariérové užívání stavby; situace – bezbariérové užívání; bezbariérové sjezdy zpevněných ploch; půdorys 1.NP; řez A-A; řez B-B).

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

21.09.2017  
.....  
datum

  
.....  
podpis