



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Jiří Dvořák

Karlovarská 284
Lubenec
439 83

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
5.10.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Služby města Pardubice, a.s., Hůrka 1803, Pardubice
Projektant: Ing. Dvořák, Karlovarská 284, Lubenec
Č. zakázky: 17/10/143/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost zaměstnanců kavárny reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .

Vybavení kavárny:

Stoly musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Část barového pultu v kavárně musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys objektu a řezy; detail D01 – bezbariérová úprava WC; bezbariérové řešení dveří; **SO 08.1** – zpevněné plochy, mobiliář; venkovní schodiště; vzorové příčné řezy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
PROTON s.r.o.
.....
firma

.....
DIĚI DUDĚAL
.....
jméno

.....
20.10.2017
.....
datum

.....

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády