



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

*Handwritten signature and number 149*

**Multiscan s.r.o.**

Okružová 1135/44  
Praha 13- Stodůlky  
155 00

|                   |                            |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u>  | <u>Telefon:</u>            | <u>Datum:</u> |
| Alena Bělohávková | 466 052 055<br>774 410 012 | 21.11.2017    |

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Multiscan a.s.o., Okružová 1135/44, Praha 13  
Projektant: Ing. Nesměrák, Ploštilova 11, Praha 4

Č. zakázky: 17/11/179/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Budova onkologických ambulancí 24“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b), odst. (1) a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

V provozním řádu ambulancí stanovit:

Povinnost pracovníka recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. 2.4.; celkový situační výkres; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; půdorys 4.NP; řez B-B'; řez D- D')

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády