

193



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Miroslav Petráň

Škroupova 585
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
5.12.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrast u Chrudimi
Stavebník: Město Chrast, Náměstí 1, Chrast
Projektant: Ing. arch. Petráň, Škroupova 585, Pardubice

Č. zakázky: 17/12/193/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Stavební úpravy restauračního zařízení v přízemí zámku“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst.(1), odst.(2) a odst.(3), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky

- 1) Madlo na dveřích na WC ženy a na otevíravém křídle vstupních dveří a dveří v zádveří musí být osazeno ve výši 800 -900 mm na straně zavírání a přes celou šíři dveřního křídla a dveře musí být označeny symbolem vozíčkáře.
- 2) Dveře jejichž prosklení bude zasahovat níže než 800 mm musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. Do výše 400 mm musí být provedena nerozbitná úprava

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

