

193



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Miroslav Petráň

Škroupova 585
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
5.12.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrast u Chrudimi
Stavebník: Město Chrast, Náměstí 1, Chrast
Projektant: Ing. arch. Petráň, Škroupova 585, Pardubice

Č. zakázky: 17/12/193/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Stavební úpravy restauračního zařízení v přízemí zámku“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst.(1), odst.(2) a odst.(3), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky

- 1) Madlo na dveřích na WC ženy a na otevíravém křídle vstupních dveří a dveří v zádveří musí být osazeno ve výši 800 -900 mm na straně zavírání a přes celou šíři dveřního křídla a dveře musí být označeny symbolem vozíčkáře.
- 2) Dveře jejichž prosklení bude zasahovat níže než 800 mm musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. Do výše 400 mm musí být provedena nerozbitná úprava

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Vstupní dveře na WC ženy a WC muži musí být ve výši 200 mm nad klikou označeny štítkem s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu, které musí mít parametry standardní ražby.
- 4) Kontrasty – musí být dodrženy kontrasty dveří a podlah vůči stěnám a obklady na sociálním zařízení budou v kontrastu vůči zařizovacím předmětům.
- 5) Schodiště a rampa musí být oboustranně opatřeny madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolů. Madla jsou odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umožní uchopení shora a pevné sevření.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek , žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro obsluhu baru/výčepu reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc a zajistit imobilnímu občanu dopomoc při vstupu do restaurace /odchodu z ní/ po užití přivolávacího zvonku pro OZP. Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.
- 2) Část obslužného pultu baru/ výčepu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolů v restauraci a salonku musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

UPOZORNĚNÍ:

- 1) Případná čistící rohož musí být zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhne 15 mm.

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caaoc.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

2) Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku)

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby; nový stav – technologické řešení; Detail bezbariérového WC)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

6.12.2017
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády