

200



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje: Alena Bělohávková Telefon: 466 052 055 Datum: 12.12.2017
774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k provádění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant: Artis, s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava

Č. zakázky: 17/12/200/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba

**„ Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách
v Pardubicích – ZŠ Závodu Míru „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 1) Při snížení stávajících WC mís na bezbariérových toaletách **není řešeno napojení bidetových nástavců na zdroj vody.**
- 2) Vodorovná madla na stávajících i nových dveřních křídlech musí být osazena na straně zavírání a přes celou šíři dveřního křídla.
- 3) Dveřní křídla jejichž prosklení zasahuje níže než 800 mm a prosklené plochy musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.
- 4) Interkom – **není řešeno jeho přemístění.**
- 5) Samozavírače – není specifikována jejich výměna, pouze 4ks uvedeny v tabulce prvků.
- 6) **Bezbariérovost** – tabulka prvků **neodpovídá** Bezbariérovému řešení uvedených v půdorysech 1.NP; 2.NP a 3.NP.
- 7) **Souhrnná technická zpráva** – B.2.6., písm. a) Stavební řešení – **vložen text pro ZŠ Studánka**

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – odst. B.2.4. a B.2.6.; bezbariérovost – tabulka prvků; půdorys 1.NP – bezbariérové řešení; půdorys 2.NP – bezbariérové řešení; půdorys 3.NP – bezbariérové řešení)

Dne 18.8.2017 pí. Bělohávková napsala a zaslala p. Adamčikovi a Novému a na vědomí p. Krpálek a Mgr. Liedermanová.

Pane Adamčík, přeposílám vám postřehy ke školám Z. Míru, Studánka, Eliáše a Br. Veverků, jak mě požádal p. Nový.

Znovu bych ráda připomněla, že popisy bezbariérovosti na webu CAA mají uživatelský charakter, neslouží tedy jako podklad pro stavebně technické řešení.

ZŠ Závodu Míru

Bezbariérové toalety – chybně výška mísy ve všech toaletách, bidetový nástavec není napojen na vodu.

Vzhledem k tomu, že došlo k intervenci ze strany p. Liedermanové bude nástavec možná připojen.

V příloze aktuální popis na webu, foto WC (P4070031) a odsouhlasená dokumentace.

Dle sdělení pana školníka, by mělo dojít k rekonstrukci školního dvora.

Úpravy:

Vzhledem k užívání mísy dětmi doporučuji. Snížit mísu na 460 mm, napojit bidetový nástavec / možné napojení/a patrně snížit i zadní opěrku. Vyřešit sprchový kout v tělocvičně.

Rampou zpřístupnit školní dvůr. Samozavírače vyměnit za samozavírače se zpožděním, doplnit kontrastní značení prosklených ploch, snížit a odsunout od rohu interkom.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal

.....
firma

.....
jméno

15. 12. 2017
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády