



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

dos
)

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje: Alena Bělohlávková Telefon: 466 052 055 Datum: 13.12.2017
774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k provádění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant: Artis, s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava

Č. zakázky: 17/12/203/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba

**„ Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách
v Pardubicích – ZŠ Studánka „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1) a odst. (2), § 2 a odst. (6), § 8 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 1) **Zařizovací předměty stávajících 3 WC pro OZP nejsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a PD neřeší jejich výměnu ani doplnění.**
- 2) Bezbariérové WC – prostor mezi čelem mísy a hranou umyvadla neumožňuje poskytnutí asistence vozíčkáři při přesedání na mísu. **Nutno řešit rohovým umyvadlem.**
- 3) Dveřní křídla jejichž prosklení zasahuje níže než 800 mm a prosklené plochy musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.
- 4) Samozavírače – není specifikována jejich výměna, 5ks uvedeno v tabulce prvků. Pouze 2ks na vstupních dveřích do pavilonu A a B.
- 5) **Bezbariérovost** – tabulka prvků **neodpovídá** Bezbariérovému řešení uvedených v půdorysech 1.NP a 2.NP.
- 6) Schodišťové plošiny – neuvedeno jejich **vybavení sedačkou** – možnost přepravy osoby s těžkým pohybovým postižením. Dořešit uzamykání plošin.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – B.2.4. a B.2.6.; Bezbariérovost – tabulka prvků; půdorys 1.NP – pavilon A; půdorys 2.NP – pavilon A; půdorys 1.NP – pavilon B; půdorys 2.NP – pavilon B; schéma bezbariérového WC)

Dne 18.8.2017 pí. Bělohávková napsala a zaslala p. Adamčíkovi a Novému a na vědomí p. Krpálek a Mgr. Liedermanová.

Pane Adamčík, přeposílám vám postřehy ke školám Z. Míru, Studánka, Eliáše a Br. Veverků, jak mě požádal p. Nový.

Znovu bych ráda připomněla, že popisy bezbariérovosti na webu CAA mají uživatelský charakter, neslouží tedy jako podklad pro stavebně technické řešení.

ZŠ Studánka

Žádné z WC a neodpovídá velikostí ani vybavením stávajícím požadavkům. Sprchy bez sprchového koutu.

Šikmé plošiny starších typů. Na zázemí školního hřiště zpracována PD mnou odsouhlasená.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Úpravy:

WC vyžadují kompletní rekonstrukci a zvažít, která jsou vůbec k rekonstrukci vhodná /musí splňovat min. volný půdorysný rozměr 1500x1500mm (lze udělat), dle vyhlášky 1600x1600mm)-

Samozavírače vyměnit za samozavírače se zpožděním, doplnit kontrastní značení prosklených ploch.

Vyřešit sprchový kout v tělocvičně.

Plošiny musí být řešeny pro typ vozíku B /elektrický/ a se sedačkou – možnost přepravy osoby s těžkým pohybovým postižením. Zároveň musí být zachovány požárně únikové cesty.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal

.....
firma

.....
jméno

15. 12. 17
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády