



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

22

**Mateřská škola a základní škola
KLAS, s.r.o.**

Školní náměstí 37
Pardubice – Rosice nad Labem
533 51

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
7.2.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rosice nad Labem

Stavebník: Základní škol a mateřská škola KLAS s.r.o., Školní náměstí 37, Pardubice - Rosice

Projektant: Ing. arch. Vít Rejšek, Nad Kunderatkou 43, Praha 9

Č. zakázky: 17/02/22/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Půdní vestavba, střešní nástavba, rekonstrukce WC a nový výtah
Škola Rosice“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně a v jídelně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. 2.4.; NÁVRH – půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, půdorys podkroví; řez A-Á; pohled severozápadní; situace)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády