



Česká
Abilympijská
Asociace

25

**Mateřská škola a základní škola
KLAS, s.r.o.**

Školní náměstí 37
Pardubice – Rosice nad Labem
533 51

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	7.2.2017

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rosice nad Labem
Stavebník: Základní škol a mateřská škola KLAS s.r.o., Školní náměstí 37, Pardubice - Rosice
Projektant: Ing. arch. Vít Rejšek, Nad Kundratkou 43, Praha 9

Č.zakázky: 17/02/23/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Půdní vestavba, střešní nástavba, rekonstrukce WC a nový výtah
Škola Rosice“**

podélný sklon přístupové rampy

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., bodu b) odst.1 a odst. 2, § 2 a odst. (6), § 8.

ODŮVODNĚNÍ:

Uplatnění většího sklonu je z důvodu stávajících prostorových poměrů místa pro umístění rampy .

Tudíž není možné dodržet požadavek na maximální podélný sklon (6,25%) přístupové rampy než **8%**.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 3, bod 2.1.1.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

