



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

24

ADAM PRVNÍ spol. s r.o.

Jindřišská 746
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	9.2.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Srch
Stavebník: Obecní úřad Srch, Pardubická 100, Srch
Projektant: ADAM PRVNÍ spol. s r.o., Jindřišská 746, Pardubice

Č.zakázky: 17/02/24/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Modernizace odborné IT učebny – ZŠ Srch „
na pozemcích stav. p. č. 27/1 v katastrálním území Srch

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně a v jídelně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. 2.4.; M.č. 1.05-WC pro invalidy; Půdorys půdy – nový stav; Situace koordinační)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma jméno 9.2.2017 datum podpis

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády