



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

*partou* 33

**Ing. Jiří Svoboda**

Kocanda 312  
Herálec pod Žákovou horou  
592 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	1.3.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Jenišovice  
Stavebník: Obec Jenišovice, čp. 42, Jenišovice u Chrudimě  
Projektant: Ing. Svoboda REAL servis Hlinsko, Wilsonova 590, Hlinsko v Čechách

Č.zakázky: 17/03/33/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Stavební úpravy objektu č.p. Jenišovice „**  
na pozemcích stav. p. č. 18/1, 18/2 a 21 v katastrálním území Jenišovice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

**Restaurace:**

- 1) Alespoň jeden stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu Restaurace stanovit:  
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

**Obchod:**

- 1) Část pultu musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.

**Sál:**

- 1) Část výdejního pultu musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 2) Alespoň jeden stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) V provozním řádu Sálu stanovit:  
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. 2.4.; Situace – koordinační; Půdorys 1.NP – Nový stav; Půdorys 2.NP-Nový stav; vzorová Příloha 1 – Úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 055 www.caacz.cz

  
.....

podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády