



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

*poskou 34*

**Jaromír Velehradský**

Libkov 39  
Nasavrky  
538 25

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
8.3.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Křižanovice  
Stavebník: Obec Křižanovice  
Projektant: Ing. Oldřich Strouhal, Miřetice

Č. zakázky: 17/03/37/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Hostinec Křižanovice“**

na pozemku st. p. 40, 580, 581, p. p. č. 591 v katastrálním území Křižanovice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

### **Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Alespoň jeden stůl ve výčepu a na kryté terase musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu hospody stanovit:
  - Povinnost zaměstnanců výčepu reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
  - Povinnost zaměstnanců výčepu odemknout/zamknout WC pro OZP při zahájení/ukončení provozu hostince.
  - Povinnost zaměstnanců výčepu obsloužit na požádání vozíčkáře ve výčepu a na kryté terase.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (PZ- A.4, písm.e); STZ – odst. 2.4.; Detail – soc. zařízení; Přízemí – hostinec; přízemí – soc. zařízení; Zastavovací situace)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 012 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády