

42



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ivana Votavová

Na Brázdách 6
Pardubice-Staročensko
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
17.3.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: SŠIE Delta, Ke Kamenci 151, Pardubice

Projektant: Ing. arch. Havliš, Ing. arch. Zámečník, NEWHOW Architekti, Jeremenkova 88, Praha 4

Č. zakázky: 17/03/42/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Přístavba SŠIE Delta“

na pozemcích st. p. 4056/3, 4056/4, p. č. 717/38, 717/45, 719/15, 720/12, 720/14, 720/16 4712/5, 4712/6v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.(1) a odst.(2), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caaoc.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (STZ-odst. B.2.4. Bezbariérové využívání stavby; půdorys přízemí; půdorys 1.patra; půdorys 2.patra; úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

VOJTAŘOVÁ
.....
jméno

29.9.2014
.....
datum

I. Vojtová
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády