

13



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
11.4.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Přelouč

Stavebník: Orel, jednota Přelouč

Projektant: Ing. Šípoldová, CETTUS a.s., Jiráskova 2839, Pardubice

Č. zakázky: 17/04/53/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Orlovny Přelouč“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu Orlovny stanovit:

- 1) Povinnost správce areálu reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) Povinnost správce areálu zajistit trvale otevřenou branku, v případě otevření areálu, ke vstupu pro OZP a rodiče s kočárky u vstupu přes zahradu.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. 2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys 1.NP – nový stav, půdorys 2.NP – nový stav; koordinační situace; Příloha č. 1 Bezbariérové užívání stavby /detail – sprchy a šatna, detail – WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, půdorys podlaží – madla na dveřích/)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal

LETTUS a.s.
.....
firma

Š. POLDOVA
.....
jméno

12. 4. 2014
.....
datum

Šu!
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády