

19



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	24.4.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Studánka  
 Stavebník: Statutární město Pardubice, MO III.  
 Projektant: Michal Hybner, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky: 17/04/59/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“  
SO 103 – Ve Stezkách x Luční**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Průchozí prostor kolem vodící linie v nárožích křižovatky musí být dodržen v min. šíři 900 mm.
- 2) Sloupky – odstupové vzdálenosti mezi sloupky musí být min. 900 mm, jejich výška bude min. 900 mm a budou osazeny tak, aby vždy dva protější, v místě usnadňujícím přecházení, byly osazeny v prodloužení vodící linie a zachytitelné slepeckou holí. (dořešit s CAA na kontr.prohlídce ) Doporučujeme betonové sloupky.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, při současném dodržení uvedených připomínek.  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce**

**DOPORUČENÍ:**

S ohledem na techniku bílé hole a vnímání nevidomého:  
Zámkovou dlažbu použít bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle příl.1, bod 1.1.2..

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (technická zpráva, situace)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

26.4.2017  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády