

poslona 65



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Novotná s.r.o.

Jezbořice 113
Pardubice
53 02

Vyřizuje: Alena Bělohávková Telefon: 466 052 055 Datum: 10.5.2017
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Břehy
Stavebník: Autokemp Buňkov s.r.o., Ke Hřišti 251, Přelouč
Projektant: Ing. arch. Vondra, Atelier Novotná s.r.o., Jezbořice 113, Pardubice
Č. zakázky: 17/05/65SR Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Novostavba ubytovacích jednotek „

na pozemku p. č. 219/9 v katastrálním území Břehy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost zaměstnanců recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .

Vybavení:

Stoly musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Šatní skříň – musí umožnit podjetí v hloubce min. 300 mm na výšku 350 mm.

Doporučujeme pojízdný kontejnerový systém s výškou polic 600 – 1200 mm nebo skříň opatřit posuvnými dveřmi a vyklápěcím zařízením pro zavěšení oděvů - police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm.(viz: detaily)

Postel – doporučujeme výšku 460 – 480 mm.

Rozmístění zařizovacích předmětů musí umožnit otáčení vozíku o 360°.

Kuchyňská linka - musí umožnit podjetí vozíku pod pracovní a varnou desku a mycí centrum.

Doporučujeme pojízdné kontejnery a výsuvné police v horních skříňkách. Vypínače a zásuvky u kuchyňské linky umístit u přední strany kuchyňské desky.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (Doplněk STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; Půdorys I.NP, situace umístění; Řešení bezbariérové koupelny)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády