



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Projekt Centrum nova s.r.o.**

Palackého 48  
Pelhřimov  
539 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	18.5.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim  
Stavebník: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4  
Projektant: OIKOI Architekti s.r.o., Na Struze 230/6, Praha 1

Č.zakázky: 17/05/71/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**"Oprava a stavební úpravy pobočky ČS v objektu č.p. 801 v Chrudimi"**  
na pozemcích stav. parc. č. 6088, 5317/1, 5317/2 v katastrálním území Chrudim

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

### **Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit:
  - a) Povinnost zaměstnancům recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .
- 2) Vybavení:
  - a) Stoly v (samoobslužné zóně, bankovní hale, jednacích místnostech, hovornách, video konferenci, fast treku) musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
  - b) Bankomat – otvor pro vložení karty musí být v max. výši 1200mm, klávesnice musí umožnit podjetí vozíčkáři a její max. výška 900 mm.

### DOPORUČENÍ

Pro komunikaci s osobami špatně slyšícími, doporučujeme pobočku vybavit přenosnou indukční smyčkou.

Projektová dokumentace signována zpět: (Příloha č. 1 k STZ – B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; Detail vstupu; Detail sociálního zázemí; půdorys 1.NP – návrh)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády