



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

44

PRODIN a.s.

Jiráskova 169
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
26.5.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lázně Bohdaneč

Stavebník: Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, Lázně Bohdaneč

Projektant: Ing. Janada, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky: 17/05/74/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU ZŠ LÁZNĚ BOHDANEČ“
na pozemku st. p. 556/1 v katastrálním území Lázně Bohdaneč

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst.(1), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

DOPORUČENÍ:

Vzhledem ke skutečnosti, že školní jídelna je v samostatném objektu a její bezbariérové řešení není součástí zadání bezbariérové úpravy školy, doporučuji objekt zmapovat po stránce bezbariérového užívání a provést nezbytné úpravy.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (TZ – odst. 2.; STZ – odst. 2.4.; WC pro OZP; Půdorys 1.NP – nový stav; Řezy; Situace; Vzorové příčné řezy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PRODIU a.s.
.....
firma

B. DEJKOVA'
.....
jméno

29.5.2019
.....
datum

Dub
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády