



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

84

**PPP, spol. s r.o.**

Masarykovo náměstí 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
16.6.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Svítkov

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice

Projektant: Ing. Červinka, PPP, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 1544, Pardubice

Č. zakázky: 17/06/84/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **„Přístavba základní školy Pardubice - Svítkov“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst.(1), § 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně a v jídelně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) V provozním řádu školy stanovit:  
Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (PARÉ 5: STZ – odst. 2.4.; TZ – odst. 4; příloha č. 1 TZ – vzorové vybavení WC kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; řez B; koordinační situační výkres)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 952 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PPP spol. s r.o.  
.....  
firma

J. ČERVINKA  
.....  
jméno

16.6.2017  
.....  
datum

.....  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády