

92



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**DŽUNGLIČKA, s.r.o.**  
  
Ráby č.p. 116  
533 52

Vyřizuje: Alena Bělohlávková      Telefon: 466 052 055      Datum: 26.6.2017  
774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Trnová  
Stavebník: DŽUNGLIČKA, s.r.o., Ráby čp. 116  
Projektant : Ing. arch. Menšík, Ing. arch. Rothanzl, Riegrova 733, Pardubice – Rosice n/L.

Č. zakázky: 17/06/92/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Změna užívání stavby komerčního objektu na st.p.č. 612 ze stávající prodejny koberců na dětskou hernu s kavárnou“**  
na pozemku st.p.č. 612 katastrálním území Trnová

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace,o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby**

**Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance kavárny reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( STZ – odst. B.2.4.; Příloha č.1 – B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; Detail řešení WC imobilní – návrh; Půdorys 1.NP – návrh)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma,

.....  
jméno

28.6.2017  
.....  
datum

  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády