



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

pořádku

94

Projekt Centrum nova s.r.o.

Palackého 48
Pelhřimov
393 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	4.7.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chocněň
Stavebník: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Projektant: OIKOI Architekti s.r.o., Na Struže 230/6, Praha 1

Č.zakázky: 17/07/94/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

"Oprava a stavební úpravy pobočky České spořitelny v objektu č.p. 275, 276, 283 v Chocni"

na pozemku stav. parc. č. 336/1, 337/1, 337/2 v katastrálním území Chocněň

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

1) Vybavení:

- a) Stoly v (samoobslužné zóně, bankovní hale, kancelářích, video konferenci,) musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- b) Bankomat – otvor pro vložení karty musí být v max. výši 1200mm, klávesnice musí umožnit podjetí vozíčkáři a její max. výška 900 mm.
- c) Veškeré ovládací prvky vybavení pro veřejnost musí být umístěny v rozmezí výšky 600 - 1200 mm.

DOPORUČENÍ

Pro komunikaci s osobami špatně slyšícími, doporučujeme pobočku vybavit přenosnou indukční smyčkou.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys 1.NP – návrh; pohled uliční – návrh; řez A-Á – bourání, návrh)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády