



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Jozefa Zdražilová**

Foersterova 655  
Přelouč  
535 01

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
10.7.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavebních úprav pro změnu v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: MUDr. Benák, Vejvanovice 118, Hrochův Týnec  
Projektant : Ing. Pohorský, PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, Rosice

Č. zakázky: 17/07/95/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Stavební úpravy komerčního prostoru v objektu č.p. 2629/9 Pardubice“**  
na pozemku st.p.č. 8065 katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby**

**Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

V provozním řádu stanovit

- 1) Povinnost pro zaměstnance reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy / odchodu z ní / po užití přivolávacího zvonku pro OZP. Vlastník bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( STZ – odst. B.2.4.; půdorys 1.NP – nový stav; výkres rampy; detail WC kabiny pro OZP; koordinační situační výkres)

**UPOZORNĚNÍ:**

Detail WC kabiny pro OZP – ve výkresu D.1.1.b.10 oprava výšky signálního systému nouzového volání u WC mísy.

**KONZULTOVÁNO:**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

10.7.2017  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády