

96 40  
✓



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

|                   |                            |               |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u>  | <u>Telefon:</u>            | <u>Datum:</u> |
| Bělohávková Alena | 466 052 055<br>774 410 012 | 10.7.2017     |

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice  
Projektant: Ing. Dlabáč, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice  
Č.zakázky: 17/07/96/Ř Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### „ Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská “ SO 101 Okružní křižovatka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1. a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl.2, bod 4, vyhlášky
- 2) Umělá vodící linie musí být řešena z dlažby s podélnými drážkami a z materiálu v souladu s TN TZÚS 12.03.06.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 2) bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce**

**DOPORUČENÍ:**

S ohledem na techniku bílé hole a vnímání nevidomého:

Zámkovou dlažbu použít bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle příl.1, bod 1.1.2..

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ- odst.15; bezbariérové užívání stavby; Detaily bezbariérového řešení /detail A,B,C,F,G,H,I,L; Vzorové příčné řezy /řez E-É, F-'F, B-'B)

**KONZULTOVÁNO**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

10.4.2014  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caaos.cz](http://www.caaos.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády