



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

VDI PROJEKT s.r.o.
Vodohospodářská a dopravní
infrastruktura
třída Míru 109
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
23.1.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem
Stavebník: Městský obvod Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice
Projektant: VDI PROJEKT s.r.o., třída Míru 109, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/01/04/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce chodníku v ul. Čapkova, Rosice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku :

- 1) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl. 2 bod 4. vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení.

UPOZORNĚNÍ:

Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. a 1.2.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, Bezbariérové užívání, situace, vzorový příčný řez, charakteristické příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DiČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
VDI PROJEKT SYKOROVA' 24.1.2017 Sykorova'
.....
firma jméno datum podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády