



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Projekce dopravních staveb

Jiří Stránský
Masarykovo náměstí 1544
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
2.2.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice

Projektant: Jiří Stránský, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/02/08/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Pardubice – ul. Národních Hrdinů
Rekonstrukce chodníku vpravo od ul. Komenského po ul. Východní**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek.

UPOZORNĚNÍ:

Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat, jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky. Vizualní úpravu sloupů VO v pochozí ploše řešit dle předaného DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 , re signované 13.9.2013 ing.arch.Panovou.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (situace obrub a úprav dle vyhl. č. 398/09 Sb. - I. část a II. část, stručný popis)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 / DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 059 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
STRÁNSKÝ
.....
firma

.....
ANNA HYBSKÁ
.....
jméno

.....
2.2.2017
.....
datum

.....
Irena Caslavková
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády