



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CODE spol. s.r.o.

Na Vrtálně 84
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
31.8.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice

Projektant: CODE spol. s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 17/08/102/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

DRC Prodloužená – rekonstrukce sociálního zařízení

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. NP – doplnit vodorovné madlo na dveře z předsíně do míst. č. 101 a z předsíně do šatny na straně opačné než jsou závěsy – dle příl. 3 bod 3.1.3. vyhl.
2. 2. NP – doplnit vodorovné madlo na dveře z čekárny na chodbu na straně opačné než jsou závěsy – dle příl. 3 bod 3.1.3. vyhl.
3. WC imobilní m. č. 201 a 207 – sklopné a pevné madlo u WC mísy musí být ve výši 800 mm nad podlahou – dle příl. č. 3 bod 5.1.6.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



4. WC imobilní m.č. 207 – záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny – dle příl. 3 bod 5.1.4. vyhl.
5. WC imobilní – tlačítka signalizačního systému nouzového volání opatřit popiskou – nouzové volání. Boční tlačítka splachování umístit před čelo WC mísy.
6. Podlahy musí splňovat součinitel smykového tření nejméně 0,5 – dle příl. 1 bod 1.1.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení předcházejících připomínek č.1-6. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do chodby spojující všechny ordinace.

UPOZORNĚNÍ :

1. NP - místnost č. 107 není WC pro veřejnost, ale pro zaměstnance.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, půdorysné schéma 1.NP, půdorys 1. NP, část „a“, půdorys 1. NP, část „b“, půdorysné schéma 2.NP, půdorys 2. NP, část „a“, půdorys 2. NP, část „b“, tabulky výrobků – vybavení WC pro imobilní)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DiČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

WIDE SPOL. S V. O.
.....
firma

.....
jméno

31.8. 2017
.....
datum

.....
podpis