



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Pack Way s.r.o.

Dělnická 390
Pardubice
532 36

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
20.9.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pack Way s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice
Projektant: Ing. Lenka Millerová, Hradčanská 10, Pardubice

Č. zakázky: 17/09/106/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Jídelna pro zaměstnance – změna užívání a stavební úpravy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s.. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do prostoru obslužného pultu a do vrátnice.
- povinnost obsloužit osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- Pult pro výdej jídel musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.
- U pokladny bude zajištěn průchod šířky min. 900 mm, pult pokladny bude snížen na výšku 800 mm v min. délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu širší 250 mm.
- V prostorách jídelny a letní terasy musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ dodatek č.1- B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, půdorys 1.n.p. nový stav – architektonické řešení, Půdorys 1.n.p. – nový stav – stavebně technické řešení, detail - vybavení WC dle vyhl. č. 398/2009 Sb. – dodatek č. 1 příloha č. 1, detail – rampa a vstupní dveře dle vyhl. č. 398/2009 Sb. – dodatek č. 1 příloha č. 2)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

BACKWAY s.r.o.
.....
firma

PULKRABOVÁ
.....
jméno

20.9.2017
.....
datum

PK
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády