



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Petr Novotný. Ph.D.

Hlaváčova 179
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
11.10.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim - Slatiňany
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Město Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
Projektant: Ing. Petr Novotný, Ph.D., Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/10/115/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

I/37 Chrudim – Slatiňany, zvýšení BESIP, DSP

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku :

1) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl. 2 bod 4. vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení.

UPOZORNĚNÍ :


Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, Bezbariérové užívání, situace – lokalita 0, situace – lokalita 1, situace – lokalita 3, situace – lokalita 6, vzorové příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Ing. PETR NOVOTNÝ, P.L.S.

.....
firma

ZEMANOVÁ

.....
jméno

11. 10. 2017

.....
datum

Zemanova

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády