



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
1.11.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Projektant: Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Č. zakázky: 17/11/121/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách v Pardubicích - ZŠ Spořilov

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu školy bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden na chodbu před WC v 1. NP a do kanceláře školy.
- 2) Alespoň jeden stůl v každé řešené učebně musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, TZ, koordinační situační výkres, půdorys 1.PP – nový stav, půdorys 1.NP – nový stav, půdorys 2.NP – nový stav, bezbariérové schéma půdorys – 1. PP, bezbariérové schéma - půdorys 1. NP, bezbariérové schéma - půdorys 2. NP, schéma bezbariérového WC)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis