



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ing. Petr Novotný, Ph.D.,  
MBA**

Hlaváčova 179  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
12.12.2017

**VĚC:**

Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Podlažice  
Stavebník: Město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě  
Projektant: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/12/134/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Podlažice – bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikace II/358 a III/35826“**

**„ podélný sklon v chodníku a šíře chodníku“**

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



**Závěr:**

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., bod a) odst. 1 a odst. 2, § 2.

**Odůvodnění:**

Požadovaný podélný spád na chodníku max. 8,33 %, z důvodu konfigurace stávajícího terénu, nelze dodržet. Jedná se o místa u připojení sjezdu účelové komunikace na silnici II/358, kde je nutné respektovat stávající stav. Konkrétně se jedná o začátek úseku 3, začátek úseku 8, konec úseku 8 a začátek úseku 10.

V těchto místech nelze niveletu upravit, jelikož koresponduje se stávajícím stavem komunikace viz příloha č. C2 – situace dopravního řešení.

Na úseku 14 je chodník zúžen na průchozí prostor 0,90 m z důvodu zasahujícího domu č.p. 76 (km 0,062 75) a na úseku 13 je chodník zúžen na 1,35 m z důvodu zasahujícího oplocení (km 0,101 62 km). Jedná se o pevné překážky, kvůli kterým nelze dodržet šíři chodníku 1,5 m.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§14), příloha 2, bod 1.0.2. a 1.1.2. nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824.  
IČ: 07363156 DIČ: CZ07363156  
Tel: 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ING. PETR NOVOTNÝ, IČD LIBÁČICKA  
.....  
firma jméno

12. 12. 2017  
.....  
datum

.....  
podpis