



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Projekce dopravních staveb**

Jiří Stránský  
Masarykovo náměstí 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
7.3.2017

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Staré Hradiště  
Stavebník: Obec Staré Hradiště, Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště  
Projektant: Jiří Stránský, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/03/20/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Staré Hradiště, rekonstrukce zastávek BUS u OÚ**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Přístup k nástupišti veřejné dopravy přes vozovku musí být po přechodu pro chodce dle příl. 2, bod 3.0., vyhlášky.
- 2) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek ( 2007 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace příp. 1 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

**UPOZORNĚNÍ:**

Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( situace obrub a úprav dle vyhl. č. 398/09 Sb. , stručný popis )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 / DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
STRÁNSKÝ  
.....  
firma

.....  
ANNA HYBŠKÁ  
.....  
jméno

.....  
20.3.2017  
.....  
datum

.....  
Hybšková  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády