



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Libušino údolí 203/76

Brno

623 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
8.3.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Č. zakázky: 17/03/21/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden nade dveřmi do WC imobilní a do recepce v 1. NP.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ dodatek –
Bezbariérové užívání : bezbariérové užívání stavby – doplnění, půdorys 1. NP,
místnost 01026 WC imobilní, půdorys 2. NP, místnost 02023 WC imobilní, půdorys
3. NP, místnost 03028 WC imobilní, půdorys 4. NP, místnost 04023 WC imobilní,
půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, řez A-A, řez 1-1)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

firma

.....
jméno

jméno

.....
datum

datum

.....
podpis

podpis