



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PPP, spol. s.r.o.**

Masarykovo nám. 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
21.3.2017

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice  
Projektant: PPP, spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/03/26/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Rekonstrukce víceúčelového objektu TITAN**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**


**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden nad vstupními dveřmi do WC a na recepci hl. budovy univerzity.
- 2) Alespoň jeden stůl v relaxační zóně, empirické laboratoři a 2x v učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. – bezbariérové užívání, celkový situační výkres stavby, půdorys 1. NP, řez B-B, detail WC imobilní, detail WC imobilní + sprcha )


Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem


  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

  
.....  
firma

  
.....  
jméno

  
.....  
datum

  
.....  
podpis