



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Med Pavlík architekti

Bratřanců Veverkových 396
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
12.4.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chvaletice
Stavebník: Město Chvaletice, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
Projektant: Med Pavlík architekti, Bratřanců Veverkových 396, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/04/35/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bývalá škola Chvaletice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst. 1 a odst. 3, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do recepcce.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, půdorys 1. PP - návrh, půdorys 1. NP - návrh, půdorys 2. NP – návrh, detail hygienického zařízení)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67362156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

MED PAVLÍK ARCHITEKTI

.....
firma

ŠENILYŘOVÁ KRISTÝNA

.....
jméno

12.04.2014

.....
datum

.....
podpis