



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

VDI PROJEKT s.r.o.

Vodohospodářská a dopravní
infrastruktura
třída Míru 109
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
8.6.2017

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Přelouč
Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Projektant: VDI PROJEKT s.r.o., třída Míru 109, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 17/06/61/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhláškou č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

UPOZORNĚNÍ:

- Stávající přechod pro chodce nesplňuje svojí délkou požadavky vyhl. v příl. 2 bod 2.0.1.
- Místo usnadňující přecházení v místě vjezdu do Montifer nesplňuje svojí délkou požadavky vyhl. v příl. 2 bod 2.0.1.
- Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb. -

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, Bezbariérové užívání stavby, situace, vzorové příčné řezy, charakteristické příčné řezy č. 1 – 24 1. úsek, charakteristické příčné řezy č. 25 – 38 1. úsek, charakteristické příčné řezy A – L 2. úsek)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

...VDI.PROJEKT
firma

...SYKOROVA
jméno

...8.6.2017
datum

...Sykorova
podpis