



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**MDS projekt s.r.o.**

Försterova 175  
Vysoké Mýto  
566 01

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
20.6.2017

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
Projektant: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 17/06/63/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**I/36 Pardubice, most 36-009**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku :

- 1) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl. 2 bod 4. vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení.**

**UPOZORNĚNÍ:**

Zámková dlažba musí mít povrch pochozích ploch rovný – bez fazet – dle příl. č. 1, bod 1.1.2. vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, B 6 Bezbariérové užívání, koordinační situace stavby, příčné řezy mostu, vzorový příčný řez, detail místa pro přecházení )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády